

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ №12
Шульгиненко К.Е.
№ 12
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «МБДОУ №12»
Муниципальное образование городского округа Курск
Республика Курск
ОПР 115910701772

План мероприятий по подготовке МБДОУ № 12 к 2020/2021 учебному году

№ п/п	Наименование нарушений	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1. Пожарная безопасность					
1.1	АПС не соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ст. 23,25ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ	Приобрести и установить АПС	01.07.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
1.2	Отсутствие противопожарных дверей на пищеблоке не соответствует требованиям ст.88, ст.37 ФЗ от 27.02.2008	Установка огнестойких дверей	01.12.2020	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2. Антитеррористическая безопасность					
2.1	Увеличить высоту ограждения по периметру объекта.	Увеличить высоту ограждения по периметру объекта.	01.02.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	

2.2	Установить камеры видеонаблюдения на объекте с архивом хранения информации не менее 30 суток.	Приобрести и установить камеры видеонаблюдения на объекте с архивом хранения информации не менее 30 суток.	01.06.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2.3	Установить систему голосового оповещения.	Приобрести систему голосового оповещения.	01.04.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2.4	Установить дополнительное уличное освещение на территории объекта.	Установить дополнительное уличное освещение на территории объекта.	01.08.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2.5	Установить перед входом в здание рамки - металлы обнаружители.	Приобрести и установить перед входом в здание рамки- металлы обнаружители.	31.12.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2.6	Приобрести средства обнаружения и идентификации отравляющих ядовитых и иных вредных веществ	Приобрести средства обнаружения и идентификации отравляющих ядовитых и иных вредных веществ	30.11.2020	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
2.7	Приобрести ручные металлодетекторы, систему контроля управления доступом	Закупить ручные металлодетекторы, систему контроля управления доступом	30.11.2020	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	

3. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

3.1	Поверхность пола и стен в складских помещениях для овощей и в помещении суточного запаса продуктов не обеспечено гигиеническим покрытием	Заменить пола и стен в складских помещениях для овощей и помещении суточного запаса продуктов	31.12.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
3.2	Повреждено покрытие пола в младшей и старшей группах №1 (игровая, спальнях)	Заменить покрытие пола в младшей и старшей группах №1 (игровая, спальнях)	31.12.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
3.3	Нарушено покрытие стен в старшей группе №2	Заменить покрытие стен в старшей группе №2	31.12.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	
3.4	Нарушено покрытие стен на лестничных маршах западной стороны здания	Покрасить покрытие стен на лестничных маршах западной стороны здания	31.12.2021	Заведующий Шульгиненко К.Е. Заместитель заведующего по ХЧ Тесленко Л.С.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Шульгиненко Ксения Евгеньевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022